



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 517/B-2006


Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1

Nr 517/B – 2007

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania drzwi wejściowych opisanych w sprawozdaniu 517/B-2007, wyprodukowanych przez firmę:

DOOR-SYSTEM Krzysztof Szostak

14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 4/23
Zakład Produkcyjny: DOOR-SYSTEM BIELICE
13-330 Krotoszyny

Obiekt badany	Właściwość/ /wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=900 H=2045	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte 7A (Ciśnienie próbne 300 Pa)
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie para- metrów dla innych obiektów należy pro- wadzić zgodnie z za- sadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 4 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: 3 m ³ /h m ² lub 0,75 m ³ /h m

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

"LTB" LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 11 stycznia 2008 r.